

Έκθεση Δοκιμής

Αντίσταση σε ανεμοπίεση

Κωδ. έκθεσης δοκιμής: 2022-0010-002_eI_01

Πελάτης/Παραγωγός InScreen A.E.
Συστήματος Ανώνυμη εταιρεία ειδών & εξαρτημάτων
αλουμινίου & σίτας
Θέση Τεμπέλι,
32011 Οινόφυτα, Βοιωτία

Προϊόν Σίτα

Σύστημα Πλισέ

Υλικό Αλουμίνιο

Εξωτερικές διαστάσεις
(Φάρδος [W] x Ύψος [H]) 1,400 mm x 2,150 mm

Ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά -/-

Αποτελέσματα

Αντοχή σε ανεμοπίεση: EN 13561-2004-09+A1:2008-10

W_{1,230} x H_{2,114} Κατηγορία: 2

Μη εναρμονισμένη έκδοση κατά τη στιγμή της δοκιμής –

Αντοχή σε ανεμοπίεση: EN 13561-2015-05 + AC:2016-03

W_{1,230} x H_{2,114} Κατηγορία: 2

PLANECO Mon. EPE
13 Ιανουαρίου 2023



Δρ. Γεώργιος Μουστακίδης
Γενικός Διευθυντής



PLANECO

DEVELOPMENT CONSULTANTS


Πηγές αναφοράς

EN 13561:2004-09+A1:2008-10
Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις
επιδόσεων και ασφάλειας

EN 13561:2015-05+AC:2016-03
Εξωτερικές περσίδες και τέντες -
Απαιτήσεις επιδόσεων και
ασφάλειας

EN 1932:2013-06
Εξωτερικά σκιάδια και εξώφυλλα -
Αντοχή σε ανεμοπίεση - Μέθοδοι
δοκιμών και κριτήρια επιδόσεων

Απεικόνιση δοκιμίου



Οδηγία χρήσης

Αυτή η έκθεση δοκιμής αποσκοπεί
στην απόδειξη της αντοχής σε
ανεμοπίεση. Τα αποτελέσματα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από τον κατασκευαστή για τη
σύνταξη της Δήλωσης Επιδόσεων
σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ
305/2011.

Ισχύς

Τα αναφερόμενα στοιχεία και
αποτελέσματα αναφέρονται
αποκλειστικά στα περιγραφέντα
και ελεγμένα δοκίμια.

Ο έλεγχος της αντοχής σε
ανεμοπίεση δεν δίνει τη
δυνατότητα για επιπλέον
εκτιμήσεις επιδόσεων και
ποιοτικών ιδιοτήτων της
προκείμενης κατασκευής.

Η έκθεση περιλαμβάνει συνολικά
12 σελίδες